

## 質問回答書

「奈良市本庁舎駐車場管理業務委託」一般競争入札に係る質問及び回答は以下の通りです。

質問	回答
<p>仕様書についての質問</p> <p>【1 ページ】</p> <p>(1)この入札は、現在有人で管理している駐車場を無人化し、ナンバー認証方式のカメラで管理する方式に変更し、ゲートを設置するという事で間違いはないですか。</p> <p>【3 ページ】</p> <p>(1)出入口を通過する車両に大型車は含まれますか。</p> <p>【4 ページ】</p> <p>(1) 入口にゲートを設置することとありますが、設置理由、目的についてご教示ください。</p> <p>(2)24 時間ゲートは稼働する仕様でしょうか。来庁利用のみに制限するのであれば、夜間等はゲートを停止するのでしょうか。</p> <p>(3)出口から不正入出庫等した場合の取り扱いについてはどのようにお考えでしょうか。</p> <p>【5 ページ】</p> <p>(1) 案内看板について、市役所利用者以外の利用に対する罰則とありますが、罰則の内容、対象者の基準・判断、車両利用者の特定や罰金回収業務の運営負担について</p>	<p>(1) お見込みのとおりです。</p> <p>(1)搬出入車両等があるために大型車を含みます。</p> <p>(1)不正入庫の抑制のため、入口にゲートを設置します。</p> <p>(2)ゲートは 24 時間稼働する仕様です。夜間等も、停止しません（職員の利用があります）。</p> <p>(3)出口からの不正入出庫等（逆走）については、駐車場台数の入出庫データに差がでるため、修正が必要となります。</p> <p>(1) お見込みのとおりです。</p>

<p>は貴市にて判断の上ご対応いただけるという認識でお間違えないでしょうか。</p> <p>(2) インターホンの設置とありますが、貴市想定の設定位置と設置の目的についてご教示ください。</p> <p>(3) バーキャッチャー設置は必須でしょうか。</p> <p>(4) 車両検知器についてどのようなものか詳細をご教示ください。</p> <p>(5) カメラにて車両を管理できる場合、ループコイルは不要でも良いでしょうか</p>	<p>(2) 入口バー付近を想定しています。設置の目的としては、機器故障や問合せがあった際に、庁舎管理上必要なため、設置をお願いしています。</p> <p>(3) バーキャッチャーの設置は必須です。</p> <p>(4) 車両検知器とあるのは、車両センサー（ループコイル等）を動作させるための制御機器類です。</p> <p>(5) 車番認証カメラのみで仕様書の条件を満たし運用できる場合は可能です。</p>
<p>【6ページ】</p> <p>(1) 所要時間別出庫台数の所要時間とは駐車時間という認識でお間違えないでしょうか（駐車時間別出庫台数）。</p> <p>(2) 月次報告について、web アクセス権限の付与にて同様のものを提供いたしますので、データ提出は不要とし、職員様が好むタイミングで閲覧いただくことで対応することは可能でしょうか。</p> <p>(3) 特定車両公用車については、色を変更ではなく除外登録を実施しデータから外しても良いでしょうか。 ※回転率等正確なものが算出できないため</p> <p>(4) 翌月10日までに市へ提出とありますが協議により、提出日を調整させていただ</p>	<p>(1) お見込みのとおりです。</p> <p>(2) 月次報告については、特定車両は自動的に色を変更する等して、容易に識別可能な状態にし、仕様書に定められた報告（データ提出）をお願いします。</p> <p>(3) 公用車の使用状況の把握も本業務の範疇であり、特定車両は自動的に色を変更する等して、容易に識別可能な状態にし、仕様書に定められた報告をお願いします。</p> <p>(4) 提出日の調整は協議により可能です。</p>

<p>くことは可能でしょうか。</p> <p>(5) 報告書の提出は、駐車場情報を WEB ブラウザでアカウントをお渡しさせていただき、貴市でご確認いただく方法でよろしいでしょうか。</p> <p>(6) ③駐車台数及び回転数(時間帯別)について、時間毎の入出庫台数及び在車台数は WEB 上で確認出来ますが、回転率は日報・月報でご確認いただく形になりますがよろしいでしょうか。</p> <p>【8ページ】</p> <p>(1) 契約期間中に駐車場が有料化される場合があると記載がありますが、有料化の際には、利用料金設定、管理料、売上帰属について再協議のうえ実施するという認識でお間違えないでしょうか。</p> <p>(2) 旧受注者は自ら設置した駐車機器を発注者と協議した上で発注者又は新受注者に譲渡することができるものとするがありますが、協議内容により合意に至らなかった場合は譲渡しないことも可能という認識で良いでしょうか。</p>	<p>(5) 報告書の提出は、駐車場情報のデータを抽出し、仕様書(6.(3)② 資料の提出等)に記載のとおり取り纏めた状態でデータとして提出をお願いします。</p> <p>(6) お見込みのとおりです。</p> <p>(1) お見込みのとおりです。</p> <p>(2) お見込みのとおりです。</p>
<p>その他の質問</p> <p>(1) 前回の落札業者を教えてください。</p> <p>(2) 前回の落札金額を教えてください。</p> <p>(3) 前回のこの入札と比べて仕様変更の有無はございますか。ある場合はその詳細を教えてください。</p>	<p>(1) 本業務は、本年度に初めて入札するもので、前回の落札業者はございません。</p> <p>(2) 本業務は、本年度に初めて入札するもので、前回の落札金額はございません。</p> <p>(3) 本業務は、本年度に初めて入札するもので、仕様変更の概念はございません。</p>

<p>(4) 来庁利用と利用者じゃない方の判別についてはどのように実施される予定でしょうか。</p> <p>(5) 委託料の上限金額についてご教示ください。</p>	<p>(4) 長時間駐車車両や、多頻度の駐車車両について、現行通り、資産管理課庁舎管理係（市保安員）での、警備・対応を行います。</p> <p>(5) 予定価格は非公表となります。</p>
--	--