

(別表)

点検、測定及び試験の基準等

目次	項	月次点検		年次点検			
		点検箇所、ねらい	試験・測定	周 期	点検箇所、ねらい	周 期	試験・測定
引込関係	支持物等	損傷、汚損、腐食、たるみ、ゆるみ、傾斜、腐朽、脱落、外れ、異物付着、腐食、亀裂、支持点間隔、敷設部の無断掘削、接地線の腐食・断線・外れ		1年	ハンドホール・マンホールの浸水、地盤沈下の影響	1年	接地抵抗測定
	電線、ケーブル	電線等の高さ・他物との離隔距離、標識、ヘッド・接続箱・分岐箱など接続部の過熱による変色、損傷、腐食、汚損、コンパウンド油漏れ、亀裂、接地線の腐食・断線・外れ		1年	接地線接続部のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
				1年		1年	接地抵抗測定
	負荷開閉器	損傷、変形、腐食、開閉表示、操作紐の取付状態、異物付着、亀裂、汚損、接続箇所の過熱による変色、制御装置箱施錠確認、接地線の腐食・断線・外れ		2年	接地線接続部のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
2年				開閉操作・表示確認	1年	接地抵抗測定 保護継電器動作特性試験 保護継電器連動動作試験	
高圧キャビネット	損傷、腐食、変形、汚損、結露、施錠状態、異音、異臭、亀裂、接続箇所の過熱による変色、接地線の腐食・断線・外れ		2年	接地線接続部のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定	
			3年	接続箇所のゆるみ	1年	接地抵抗測定	
			3年	接触子の接触状態確認	1年	保護継電器動作特性試験	
			3年	開閉操作・表示確認	1年	保護継電器連動動作試験	
高圧受電設備	零相変流器	異音、異臭、損傷、汚損、接地線の腐食・断線・外れ		1年 1年	接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
	断路器	異音、異臭、過熱による変色、損傷、変形、汚損、腐食、亀裂、接地線の腐食・断線・外れ		1年	開閉操作確認	1年	絶縁抵抗測定
				3年	接触子の接触状態確認	1年	接地抵抗測定
				3年	操作機構部動作状態の確認		
3年				接地線接続部のゆるみ			
負荷開閉器	異音、異臭、過熱による変色、損傷、変形、汚損、腐食、亀裂、溶断表示、接地線の腐食・断線・外れ		2年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定	
			2年	接触子の接触状態確認	1年	接地抵抗測定	
			2年	操作機構部動作状態の確認	1年	保護継電器動作特性試験	
			2年	接地線接続部のゆるみ	1年	保護継電器連動動作試験	
遮断器	異音、異臭、油量、ガス圧力、開閉表示、損傷、変形、汚損、亀裂、漏油、過熱による変色、腐食、接地線の腐食・断線・外れ		1年	開閉操作確認	1年	絶縁抵抗測定	
			3年	接触子の消耗度合いの確認	1年	接地抵抗測定	
			3年	操作機構部動作状態の確認	1年	保護継電器動作特性試験	
			3年	接地線接続部のゆるみ	1年	継電器連動動作試験	
			3年	接続箇所のゆるみ	6年	絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験	
			6年	接触子の接触状態確認			

目	項	月次点検		年次点検			
		点検箇所、ねらい	試験・測定	周 期	点検箇所、ねらい	周 期	試験・測定
高圧受電設備	計器用変成器	異音、異臭、損傷、汚損、亀裂、過熱による変色、溶断表示、接地線の腐食・断線・外れ		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
				1年	接地線接続部のゆるみ	1年	接地抵抗測定
	高圧カットアウト	異音、異臭、損傷、汚損、亀裂、腐食、過熱による変色		3年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
				3年	接触子の接触状態確認		
	変圧器	異音、異臭、油量、過熱状態、損傷、変形、汚損、亀裂、腐食、接続箇所の過熱による変色、漏油、振動、付属装置の動作状態・取付状態、接地線の腐食・断線・外れ、PCB使用・保管の表示	低圧電路の漏洩電流測定	1年	吸湿防止剤の変色	1年	絶縁抵抗測定
				1年	接続箇所のゆるみ	1年	接地抵抗測定
1年				接地線接続部のゆるみ	6年	絶縁油酸価試験、絶縁破壊電圧試験	
1年				付属装置各部の点検(機能及び状態)			
3年	内部確認						
進相コンデンサ直列リアクトル	異音、異臭、過熱状態、ふくらみ、損傷、汚損、亀裂、腐食、漏油、変色、接地線の腐食・断線・外れ、PCB使用・保管の表示		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定	
			1年	接地線接続部のゆるみ	1年	接地抵抗測定	
避雷器	異音、異臭、損傷、汚損、亀裂、過熱による変色、接地線の腐食・断線・外れ		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定	
			1年	接地線接続部のゆるみ	1年	接地抵抗測定	
高圧母線等	異音、異臭、損傷、汚損、過熱による変色、支持物の損傷、汚損、亀裂、脱落		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定	
受配電盤	指示計器等	異音、異臭、損傷、汚損、表示状態	電圧、負荷電流測定	1年	端子部ゆるみ		
	開閉器等	異音、異臭、過熱による変色、損傷、汚損、亀裂、腐食		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
	低圧配線等	異音、異臭、損傷、汚損、過熱による変色		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
	保護継電器	異音、異臭、損傷、汚損		1年	接続箇所のゆるみ	1年 1年	保護継電器動作特性試験 保護継電器連動動作試験
	接地装置	接地装置の損傷・汚損・腐食、接地線の腐食・断線・外れ		1年	端子部ゆるみ	1年	接地抵抗測定
構造物等・配電設備	キュービクル、構造物等	損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入、小動物侵入の有無、施錠状態、保護柵の損傷・腐食、照明設備、整理・整頓、消火設備の状態、標識・表示					
	配電設備	電線等の高さ・他物との離隔距離、損傷、たるみ、端末処理部の損傷・亀裂・汚損、過熱による変色、支持物等の損傷、汚損、腐食、たるみ、ゆるみ、傾斜、腐朽、脱落、外れ、異物付着、腐食、亀裂、支持点間隔、敷設部の無断掘削、接地線の腐食・断線・外れ		1年 1年	ハンドホールの浸水、地盤沈下の影響 接地線接続部のゆるみ	1年 1年	絶縁抵抗測定 接地抵抗測定

目	項	月次点検		年次点検			
		点検箇所、ねらい	試験・測定	周 期	点検箇所、ねらい	周 期	試験・測定
負荷設備	低圧機器	異音、異臭、指示状態、損傷、汚損、接地線の腐食・断線・外れ		1年	接続箇所のゆるみ	1年 1年	絶縁抵抗測定 接地抵抗測定
	低圧配線等	異音、異臭、損傷、汚損、過熱による変色		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
	開閉器等	異音、異臭、過熱による変色、損傷、汚損、亀裂、腐食		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
	接地装置	接地装置の損傷・汚損・腐食、接地線の腐食・断線・外れ		1年	端子部ゆるみ	1年	接地抵抗測定
蓄電池設備	蓄電池	損傷、汚損、変形、腐食、固定状態、液量、漏液、沈殿物、色相、極板・セパレータの湾曲	電圧測定	1年 1年 1年	耐酸塗料のはくり床面の腐食、損傷 接続箇所のゆるみ 触媒栓の有効期限	6ヶ月 1年 1年 1年	均等充電 電圧測定（セルごと） 比重測定 液温測定
	充電装置等	異音、異臭、損傷、汚損、変形、腐食、指示状態、接地線の腐食・断線・外れ		1年 3年	接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
非常用予備発電装置	原動機関係	損傷、汚損、変形、腐食、外れ、固定状態、油量、水量、油漏、漏水、営業、始動空気圧、漏気、蓄電池電圧、	始動試験	1年	機関主要部分の分解、点検	1年 1年	保護継電器動作特性試験 保護継電器連動動作試験
	発電機関係	損傷、汚損、変形、腐食、固定状態	始動試験	1年 1年	接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ	1年 1年 1年 1年	絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 保護継電器動作特性試験 保護継電器連動動作試験 自動起動試験
	開閉器等	異音、異臭、過熱による変色、損傷、汚損、亀裂、腐食		1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
非常用予備発電装置	蓄電池	損傷、汚損、変形、腐食、固定状態、液量、漏液、沈殿物、色相、極板・セパレータの湾曲	電圧測定	1年 1年 1年	耐酸塗料のはくり床面の腐食、損傷 接続箇所のゆるみ 触媒栓の有効期限	6ヶ月 1年 1年 1年	均等充電 電圧測定 比重測定 液温測定
	充電装置等	異音、異臭、損傷、汚損、変形、腐食、指示状態、接地線の腐食・断線・外れ		1年 3年	接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ	1年	絶縁抵抗測定
	接地装置	接地装置の損傷・汚損・腐食、接地線の腐食・断線・外れ		1年	端子部ゆるみ	1年	接地抵抗測定
	キュービクル、構造物等	損傷、変形、腐食、雨漏り、雨雪侵入、小動物侵入の有無、施錠状態、保護柵の損傷・腐食、照明設備、整理・整頓、消火設備の状態、標識・表示		1年 1年	接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ		

目	項	月次点検		年次点検			
		点検箇所、ねらい	試験・測定	周 期	点検箇所、ねらい	周 期	試験・測定
P C B	変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断器等			1年	高濃度PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有電気工作物の確認		
そ の 他	絶縁監視装置	異音、異臭、損傷、汚損、表示状態、警報設定値確認、警報受信記録装置確認	試験卸による検知動作・警報伝送・通報適否	1年	接続箇所のゆるみ	1年	絶縁監視装置動作試験 警報自動伝送試験
				1年	接地線接続部のゆるみ	1年	
発 電 装 置 等	太陽電池アレイ	外観点検		1年	外観点検、絶縁抵抗測定	1年	
	支持物（架台、フット、係留索、アンカー等及び各接合部）	外観点検		1年	外観点検	1年	
	接続箱・集電箱	外観点検		1年	外観点検、絶縁抵抗測定	1年	
	パワーコンディショナ	外観点検		1年	外観点検、絶縁抵抗測定、単独運転防止機能確認、保護継電器動作確認	1年	
	冷却装置（空調・ファン等）	外観点検		1年	外観点検、絶縁抵抗測定	1年	
	計測装置	外観点検、表示確認		1年	外観点検、表示確認	1年	
	表示装置	外観点検、表示確認		1年	外観点検、表示確認	1年	
	蓄電池設備	外観点検、電圧測定、表示確認		1年	外観点検、電圧測定、表示確認、絶縁抵抗測定	1年	

【備考】年次点検は、停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施します。「PCB」については、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認し、該当する場合は、使用および廃止（予定）の届出状況の確認を行います。