令和８年度　奈良市環境清美工場の維持管理状況

1　持ち込まれた一般廃棄物の数量（各月）

種類	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
可燃ごみ	t	5,837.53	5,804.34	4,223.89	4,145.85	3,985.70	3,910.57	4,032.31						31,940.19
不燃ごみ	t	672.48	702.82	430.79	502.68	417.25	506.76	445.46						3,678.24
有害ごみ	t	13.63	13.57	13.94	14.08	13.11	14.58	14.34						97.25
埋立ごみ	t	52.13	193.49	141.28	63.35	32.43	98.28	113.81						694.77
合計	t	6,575.77	6,714.22	4,809.90	4,725.96	4,448.49	4,530.19	4,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,410.45

2　焼却処分した一般廃棄物の数量（各月）

	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
１号炉	t	2,155.77	2,008.49	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						4,164.26
２号炉	t	2,134.22	2,143.19	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						4,277.41
３号炉	t	1,596.50	1,780.48	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						3,376.98
４号炉	t	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						0.00
合計	t	5,886.49	5,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818.65

3　環境清美工場に常設の測定機器による連続測定結果（各月）

項目	単位	法令基準	焼却炉	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	平均
焼却炉内で測定した燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉	847	848	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						848
			2号炉	855	851	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						853
			3号炉	868	866	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						867
			4号炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						－
集じん機入口で測定したガス温度	℃	概ね200以下	1号炉	188	188	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						188
			2号炉	188	189	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						189
			3号炉	188	188	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						188
			4号炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						－
煙突採取口で測定した排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	100以下	1号炉	39	33	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						36
			2号炉	40	39	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						40
			3号炉	34	36	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						35
			4号炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉	休炉						－

（注）１　稼働日の平均値を記載
　　２　”休炉”の表示は、その該当月において、年次点検整備及び、焼却炉修繕等に伴う炉停止を示す

4　ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
排ガス処理設備(バグフィルタ)	１号炉	搬送ｺﾝﾍﾞｱにて常時除去
	２号炉	
	３号炉	
	４号炉	

【備考】

１～３号炉：Ｒ８年　６月　１日　～　Ｒ８年　１２月　１日　補修工事

４号炉　：　Ｒ７年　１２月　１日　～　Ｒ８年　１２月　１日　補修工事

5　廃棄物の処理及び清掃に関る法律施行規則第4条の５第1項第二号カに規定する排ガス中のダイオキシン類濃度等、及び
大気汚染防止法施行規則第16条の12第1号ロに規定する排ガス中の水銀濃度

	炉	単位	規制値	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取した月日	１号炉			4月3日	5月11日										
	２号炉			4月6日	5月12日										
	３号炉			4月3日	5月12日										
	４号炉			－	－										
結果が得られた月日	１号炉			4月16日	6月3日										
	２号炉			4月16日	6月3日										
	３号炉			4月16日	6月3日										
	４号炉			－	－										
水銀濃度	１号炉	μg/m3N	50以下	2.4	7.5										
	２号炉			4.8	6.3										
	３号炉			3.2	2.0										
	４号炉			－	－										
ばいじん濃度	１号炉	g/m3N	0.08以下	0.001未満	0.001未満										
	２号炉			0.001未満	0.001未満										
	３号炉			0.001未満	0.001未満										
	４号炉			－	－										
硫黄酸化物のＫ値	１号炉		17.5以下	0.07	0.04										
	２号炉			0.13	0.02										
	３号炉			0.22	0.05										
	４号炉			－	－										
窒素酸化物濃度	１号炉	vol ppm	250以下	130	140										
	２号炉			100	120										
	３号炉			110	100										
	４号炉			－	－										
塩化水素濃度	１号炉	mg/m3N	700以下	22	29										
	２号炉			96	6										
	３号炉			70	5										
	４号炉			－	－										

				1回目			2回目		
				採取日	計量証明日	数値	採取日	計量証明日	数値
ダイオキシン類濃度	１号炉	ng-TEQ/m3N	1以下	5月27日	6月26日	0.00094			
	２号炉			5月26日	6月26日	0.0015			
	３号炉			5月28日	6月26日	0.0023			
	４号炉			－	－	－			

（注）３　Ｎは標準状態〔０℃、101.325KPa〕を示す。
４　いずれも煙突採取口にて測定した。