

顔認証入室管理装置等明細書

品名	数量	仕様	
		項目	性能
顔認証装置	3	登録人数(顔ユーザー)	各設置場所につき、300人程度まで
		アクセスログ記録	アクセスログを確認・出力できること(日付・時間・ID番号・名前・所属部署を出力できること)
		認証方式	顔認証、またはパスワードと顔認証で認証すること。顔写真で認証されることがないこと
		認証時間	概ね5秒以内に認証できること
		言語	日本語
		通信	Ethernet(TCP/IP)
		作動照度	最小1ルクス以下、最大20,000ルクス以上
		設置方法	壁掛け設置すること
		その他	1. 動作温度は 0℃～40℃で問題なく動くこと
			2. 動作湿度は20%～80%で問題なく動き、結露しないこと
顔認証装置 管理ソフトウェア	2	必要なソフトウェア	顔認証装置を稼働させるために必要なソフトウェアをインストールし動作確認を行うこと
		ソフトウェアの設定	ソフトウェアの動作確認を行い、ソフトウェア及び既設ネットワーク機器に必要な設定を行うこと
		ライセンス	DX推進課では、機械室及びサーバ室の2か所を管理するので、2ライセンスで可
電気錠 一式(サーバ室)	2	設置	既設扉で設置可能な電気錠を設置すること
		筐体	24時間365日連続運転可能なものを用意すること
カメラ 一式(サーバ室)	2	設置	各サーバ室内に1台ずつ設置すること
		記録媒体	SDカード対応(14日～30日程度動画保存が可能な、SDカードをカメラ1台につき、1枚含むこと) 24時間365日連続録画可能なもの、もしくは動体検知により入退室時の状況が録画できるものを用意すること